

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 十八里畜牧场中聚光伏发电平价上网项目

编号: ZHJL-JCJL-

施工单位	中设集团		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	
检查时间	2021 年 9 月 18 号		检查地点	1#塔基	
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项				
施工及检查情况简述	1#塔基引孔施工				
存在问题	钢筋笼长度, 少 40cm, 同一塔基的 还有 18# 7# 塔基				
整改要求	正通知业主和设计单位, 及时整改 或做设计变更				
检查人	张光龙		施工项目部 签收人/日期	张光龙	
整改情况	做设计变更 整改负责人: 张光龙 日期				
复查意见	复查人: _____ 日期 _____				