

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 十八里畜牧场中聚光伏发电平价上网项目

编号: ZHJL-JCJL-

施工单位	中竣集团	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021 年 9 月 20 号	检查地点	料厂
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	17、18、12# 塔吊		
存在问题	地脚螺栓存在不同规格的情况, 现象要求做除锈处理		
整改要求	清除表面锈迹		
检查人	王明志	施工项目部 签收人/日期	张茂成
整改情况	以整改 整改负责人: 张茂成 日期		
复查意见	复查人: 日期		