

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 十八里畜牧场中聚光伏发电平价上网项目

编号: ZHJL-JCJL-

施工单位	德幂新能源	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021 年 09 月 26 号	检查地点	开压站 GZS 基础
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	开压站 GZS 基础钢筋已施工完, 现场监理人员对 GZS 基础钢筋进行了检查.		
存在问题	1. GZS 基础顶部预埋件制作不符合要求, 底部悬空约 20cm. 2. GZS 基础多数上部钢筋直径不符合设计要求 25mm. 基础分布钢筋间距大于设计要求 150mm.		
整改要求	要求施工单位按照设计图纸进行整改到位.		
检查人	王磊	施工项目部 签收人/日期	李有军 2021.09.27
整改情况	整改负责人: 日期		
复查意见	复查人: 日期		