

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 十八里畜牧场中聚光伏发电平价上网项目

编号: ZHJL-JCJL-

施工单位	中竣集团	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021 年 10 月 1 号	检查地点	对线
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	J2-隔离开关基础开挖绑筋支模 浇筑已完成,已到拆模工序。		
存在问题	基础根部出现不同程度的麻面		
整改要求	及时用混凝土修复		
检查人	姜心志	施工项目部 签收人/日期	高朋洋
整改情况	已整改 整改负责人: 高朋洋 日期 2021.10.1		
复查意见	已整改 复查人: 姜心志 日期 2021.10.1		