

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 十八里畜牧场中聚光伏发电平价上网项目

编号: ZHJL-JCJL-

施工单位	德昌集团		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	
检查时间	2021 年 10 月 7 号		检查地点	对陈河吊	
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项				
施工及检查情况简述	互感器基础开挖完成, 模板组合完成 钢筋笼长 2.45m. 完成 地脚螺栓安装完成				
存在问题	钢筋笼上端, 同一平面, 搭建.				
整改要求	补强, 加固				
检查人	方心志		施工项目部 签收人/日期	高朋洋 2021.10.7	
整改情况	已整改				
	整改负责人: 高朋洋 日期 2021.10.7				
复查意见	整改完毕				
	复查人: 方心志 日期 2021.10.7				