

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 十八里畜牧场中聚光伏发电平价上网项目

编号: ZHJL-JCJL-

施工单位	德幂能源有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021 年 11 月 18 号		检查地点	升压站构架
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	构架杯型基础二次浇筑。			
存在问题	1. 现场使用的灰泥生产日期为 6 月 25 日, 已过期如继续使用, 需再提供复试报告。 2. 构架杯型基础, 按图纸要求需使用 C35 卵石混凝土, 现场使用自拌混凝土, 需对材料进行见证取样及试块送检。			
整改要求	3. 按图纸、设计、规范整改			
检查人	王进勇 2021. 11. 18		施工项目部 签收人/日期	
整改情况	整改负责人: 日期			
复查意见	复查人: 拒签 日期			