

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 十八里畜牧场中聚光伏发电平价上网项目

编号: ZHJL-JCJL-

施工单位	德霖能源有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	
检查时间	2021 年 11 月 20 号		检查地点	升压站	
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项				
施工及检查情况简述	与低压电缆敷设。				
存在问题	35KV 和 检修箱电缆, 出现多处石皮损坏现象				
整改要求	要求按照规范要求整改。				
检查人	王通芳		施工项目部 签收人/日期	2021. 11. 20.	
整改情况	整改负责人: 日期				
复查意见	复查人: 王通芳 日期				