

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 十八里畜牧场中聚光伏发电平价上网项目

编号: ZHJL-JCJL-

施工单位	德霖能源有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	
检查时间	2021 年 12 月 2 号		检查地点	H 电站 综合楼	
检查类型	☒ 巡视		☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1. 检查 H 电站 综合楼 吊顶 封闭前 隐蔽 验收 工作				
存在问题	桥架 接地 未 设置, 不符合 设计 规范要求。				
整改要求	按 规范 设计 规范 施工				
检查人	王进号		施工项目部 签收人/日期	拒签 2021.12.4	
整改情况	整改负责人: 日期				
复查意见	复查人: 日期				