

监理检查记录表

工程名称：滁州和伟物流机械有限公司 1.6MW 分布式光伏发电项目

编号：JXM13-ZHL-001

施工单位	浙江众能工程技术有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021. 10. 08	检查地点	项目现场
检查类型	☒ 巡视	☐ 定期	☐ 专项
施工及检查情况简述	目前施工现场正在进行支架安装，今天监理部对现场进行检查。		
存在问题	现场存在以下问题： 现场支架安装时，个别夹具及导轨螺丝未按规定： 螺丝弹垫平垫缺少或装反		
监理措施	要求你方立即整改，整改完成后复验		
检查人	刘智宇	施工项目部 签收人/日期	唐小波 2021.10.08
整改情况	整改完成 整改负责人：唐小波 日期 2021.10.10		
复查意见	合格 复查人：刘智宇 日期 2021.10.11		

注：1、如存在问题已签发《监理工程师通知单》，“监理措施”中应注明《监理工程师通知单》的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。

2、施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。3、“定期”、“专项”检查时可根据需要另附检查纲要。