

监理检查记录表

工程名称: 江苏董氏新能源有限公司 1944KW 分布式光伏发电项目 编号: JLJC-ZHJL-003

施工单位	陕西辰嘉安建筑工程集团有限公司 湖州分公司	监理单位	常州正衡电力工程 工程监理有限公司
检查时间	2021.10.28	检查地点	建筑三屋面
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查 情况简述	建筑三屋面直流线缆放线完成。		
存在问题	直流线缆桥架转角处未用胶皮包裹保护		
整改要求	直流线缆转角处均用胶皮包裹		
检查人	邵雪	施工项目部 签收人/日期	吴欣扬
整改情况	已进行包裹, 请检查 整改负责人: 吴欣扬 日期 2021/10/30		
复查意见	无 复查人: 邵雪 日期 2021/10/30		