



监 理 检 查 记 录 表

工程名称：江苏保捷锻压分布式光伏发电项目

编号：BJDY-ZHJL-010

施工单位	江苏天力建设集团有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021.12.27	检查地点	配电房
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	配电房基础支模、绑扎钢筋		
存在问题	配电房基础绑扎钢筋不牢固		
整改要求	要求施工单位立即整改，重新绑扎钢筋直至牢固。		
检查人	蔡扣书	施工项目部 签收人/日期	李靖 2021.12.27
整改情况	已整改钢筋绑扎牢固。 整改负责人：李靖 日期 2021.12.27		
复查意见	已整改 复查人：蔡扣书 日期 2021.12.27		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。