

监理检查记录表

工程名称：广西宾阳品创一期 60MW 渔光互补、宾阳县渔光一体一期苏关塘 60MW 光伏发电项目
 编号：ZHJL-JCJL-013

施工单位	湘能楚天电力科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2022.01.21	检查地点	升压站
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	目前升压站设备、电气安装已施工，监理人员对现场施工安全、质量进行了巡视检查工作，要求施工单位做好安全防护措施，质量符合设计及规范要求。		
存在问题	对升压站电气设备安装及电缆敷设进行检查 发现电缆端接个别处不符合要求。		
整改要求	已要求施工单位按照规范进行整改。		
检查人	王君全	施工项目部 签收人/日期	2022.01.21、杨江
整改情况	已按照要求进行了整改。 整改负责人：杨江 日期：2022.01.22		
复查意见	经复查，已整改完成。 复查人：王君全 日期：2022.01.22		