

监理检查记录表

工程名称：阳江亨氏 1.341MWp 屋顶分布式光伏发电项目

编号：JXM13-YJHS-006

施工单位	浙江西子联合工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021. 11. 20.	检查地点	包装车间.
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	直流电缆敷设.		
存在问题	有个别 MC4 接头未紧固到位.		
整改要求	检查做好的 MC4 接头, 确保接头紧固到位.		
检查人	南玉荣	施工项目部 签收人/日期	申屹峰
整改情况	按照要求整改 整改负责人: 申屹峰 日期:		
复查意见	已确认整理. 复查人: 南玉荣 日期: 2021. 11. 20		



扫描全能王 创建