

监理检查记录表

工程名称：阳江亨氏 1.341MWp 屋顶分布式光伏发电项目

编号：JXM13-YJHS-000

施工单位	浙江西子联合工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021.12.22.	检查地点	包装车间
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	交流电缆终端制作.		
存在问题	现场未放置灭火器.		
整改要求	做电缆终端时应放置灭火器.		
检查人	南玉荣	施工项目部 签收人/日期	申晓峰
整改情况	按要求整改 整改负责人: 申晓峰 日期:		
复查意见	已放置灭火器. 复查人: 南玉荣 日期: 2021.12.22		



扫描全能王 创建