

监理检查记录表

工程名称：阳江亨氏 1.341MWp 屋顶分布式光伏发电项目

编号：JXM13-YJHS-004

施工单位	浙江西子联合工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021.12.31.	检查地点	包教车间.
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	测量组中电压.		
存在问题	包教车间有5串电压异常.		
整改要求	尽快安排人员排查整改,确保组中电压正常.		
检查人	周书荣	施工项目部 签收人/日期	申明华
整改情况	按要求整改 整改负责人:申明华 日期:2021.12.31		
复查意见	经检查,已整改. 复查人:周书荣 日期:2022.1.1		



扫描全能王 创建