

监理检查记录表

工程名称：承德滦平县光伏加电取暖改造工程 60MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号： ZHJL-LPXM-JLJC-03

施工单位	河北舒阳新能源科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021 年 11 月 23 日	检查地点	大屯镇二道窝铺村赵建国家屋顶
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	大屯镇二道窝铺村赵建国家屋顶组件安装完成，组件之间的防雷接地线直接安装在组件上面的铝合金边框部位，不符合相关规范要求。		
存在问题			
整改要求	要求施工单位按照组件安装规范要求进行整改。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	
整改情况	整改负责人： 日期： 年 月 日		
复查意见	复查人： 日期： 年 月 日		