

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：怀远万华禾香板业 11.8MW 分布式光伏发电项目 编号：HYWH-ZHJL-JLJC-08

施工单位	湖北东臣泰能源建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程 工程监理有限公司
检查时间	2022.3.8	检查地点	施工区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查 情况简述	对施工现场进行安全检查		
存在问题	1、现场施工人员临边作业未佩戴安全绳 2、现场施工过程中发现切割导轨存在私接用电		
整改要求	1. 加强对施工人员进行安全交底以及相关的安全培训 2. 应立即对私接用电部位设置三级配电箱或者电源断路器		
检查人		施工项目部 签收人/日期	
整改情况	1. 已要求对施工人员进行安全培训 2. 已对私接用电部位设置三级配电箱  整改负责人：[Signature] 日期：2022.3.9		
复查意见	整改  复查人：[Signature] 日期：2022.3.10		



