

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：怀远万华禾香板业 11.8MW 分布式光伏发电项目 编号：HYWH-ZHJL-JLJC-12

施工单位	湖北东臣泰能源建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2022.4.13	检查地点	施工区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对施工现场进行安全检查		
存在问题	1、现场施工人员现场施工过程中发现私接用电 2、现场工作人员工作使用切割机过程中未配备灭火器		
整改要求	1. 应对私接用电处设置三级配电箱或设置电源阻断器 2. 现场应加强施工人员的消防意识		
检查人	王通春	施工项目部 签收人/日期	张涛
整改情况	已按要求整改  整改负责人：张涛 日期：2022.4.15		
复查意见	经复查，已按要求整改合格  复查人：王通春 日期：2022.4.16		



