




监 理 检 查 记 录 表

工程名称：禹州市晶能 50MW 光伏发电项目

编号：ZHJL-YZJN-JLJC-022

施工单位	山东力诺电力设计咨询有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023 年 03 月 01 日	检查地点	升压站
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	升压站 GIS 设备基础混凝土浇筑预埋件检查。		
存在问题	GIS 设备基础混凝土浇筑预埋件不符合设计要求		
整改要求	按设计图纸进行整改。		
检查人		施工项目部 签收人/日期 张 飞	2023.03.01
整改情况	 整改负责人：张 飞 日期 2023.03.02.		
复查意见	 复查人：张 飞 日期 2023.03.02.		



