


监 理 检 查 记 录 表

工程名称：禹州市晶能 50MW 光伏发电项目

编号：ZHJL-YZJN-JLJC-001

施工单位	山东力诺电力设计咨询有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2022 年 4 月 20 日	检查地点	光伏区打桩施工现场
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	光伏区打桩		
存在问题	1#方阵管桩打桩时无任何测量仪器设备；		
整改要求	打桩时要使用仪器设备测量管桩垂直度、水平度；		
检查人	高富海	施工项目部 签收人/日期	 2022.4.20
整改情况	已按要求完成整改 整改负责人  日期 2022.4.22		
复查意见	整改已落实 复查人:  日期 2022.04.22		