



监 理 检 查 记 录 表

工程名称：禹州市品能 50MW 光伏发电项目

编号：ZHJL-YZJN-JLJC-005

施工单位	山东力诺电力设计咨询有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2022 年 5 月 12 日	检查地点	光伏区施工现场
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	光伏区引孔施工		
存在问题	部分需要引孔的深度过深，存在质量隐患；		
整改要求	按照图纸要求落实整改		
检查人	高富海 李士中	施工项目部 签收人/日期	 2022.5.12
整改情况	已按要求完成整改 整改负责人:  日期 2022.5.12		
复查意见	整改已完成 复查人:  日期 2022.05.12		