

监理检查记录表

工程名称：禹州市品能 50MW 光伏发电项目

编号：ZHJL-YZJN-JLJC-006

施工单位	山东力诺电力设计咨询有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2022 年 5 月 19 日	检查地点	施工现场
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	升压站围墙开挖		
存在问题	部分围墙开挖超深用土回填现象，存在质量隐患；		
整改要求	按照图纸、规范要求落实整改		
检查人	高富海 李士中	施工项目部 签收人/日期	彭纪磊 2022.5.19
整改情况	已按要求完成整改 整改负责人：彭纪磊 日期 2022.5.19		
复查意见	现场停工、整改合格再报检 复查人：王智强 日期 2022.05.19		