

监理检查记录表

工程名称：禹州市品能 50MW 光伏发电项目

编号：ZHDL-YZJN-JLJC-014

施工单位	山东力诺电力设计咨询有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2022 年 7 月 15 日	检查地点	施工现场
检查类型	☐ 巡视	☒ 定期	☐ 专项
施工及检查情况简述	升压站		
存在问题	升压站设备基础钢筋进场后未及时送检。		
整改要求	钢筋进场后原材料及时报监理项目部见证取样送检。		
检查人	高富海	施工项目部 签收人/日期	裴志杰 2022.07.15
整改情况	已按要求完成送检。 整改负责人：高路路 日期 2022.07.16		
复查意见	经复查已完成整改 复查人：徐文平 日期 2022.07.16		