

监理检查记录表

工程名称：禹州市品能 50MW 光伏发电项目

编号：ZHJL-YZJN-JLJC-015

施工单位	山东力诺电力设计咨询有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2022 年 7 月 23 日	检查地点	施工现场
检查类型	☐ 巡视	☒ 定期	☐ 专项
施工及检查情况简述	光伏区支架安装		
存在问题	光伏区支架安装存在檩条及斜撑螺栓未紧固		
整改要求	调整檩条及斜撑的螺栓紧固度		
检查人	高富海	施工项目部 签收人/日期	彭纪磊 2022.7.23
整改情况	按要求进行整改 整改负责人：彭纪磊 日期 2022.7.25		
复查意见	经复查已完成整改 复查人：徐永平 日期 2022.7.26		