





监理检查记录表

工程名称:南通科威信数控机床 400KW 光伏发电项目

编号: CZZH-NTKWX-JCJL-005

施工单位	江苏正业电力发展有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021 年 12 月 21 日	检查地点	施工区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、南通科威信数控机床有限公司彩钢瓦厂房屋顶电缆桥架安装连接固定。 2、检查南通科威信数控机床有限公司彩钢瓦厂房屋顶电缆桥架安装连接固定是否符合设计要求。 3、对安装完成的电缆桥架进行检查, 检查出个别电缆桥架连接处螺母松动。 4、施工人员 5 人, 管理人员 1 人。		
存在问题	南通科威信数控机床有限公司彩钢瓦厂房屋顶个别电缆桥架连接处螺母松动。		
整改要求	督促施工方对安装完成的电缆桥架检查, 对电缆桥架连接处螺母松动进行紧固。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	
整改情况	已按要求整改 整改负责人:  日期: 12-21		
复查意见	经复查已整改 复查人:  日期: 2021.12.22		

来自 扫描全能王免费版

手机上的文档、证件扫描识别利器



扫描快速下载智能设备