



## 监 理 检 查 记 录 表

工程名称：宁波杭州湾新区数字经济产业园（一期）建设项目 5mwp 分布式光伏发电项目

编 号：SZJCY-Y-JCL-20220310

施工单位	浙江慈农电力发展有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2022年03月10日	检查地点	数字经济园区一期内屋顶
检查类型	<input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项		
施工及检查情况简述	1、在园区内 25#和 28#楼屋顶，对正在支架安装的情况进行巡视检查。 2、检查支架安装是否符合设计要求。 3、施工人员 14 人，管理人员 2 人。		
存在问题	1、2022年03月10日对园区 25#和 28#楼屋顶正在支架安装的情况进行查看，发现斜撑安装不牢固导致斜梁的平整度不好。		
整改要求	1、督促施工人员对斜撑安装牢固后逐一进行检查，再确定斜梁的安装平整度。 2、在报验前加强自检验收。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	 2022.3.10
整改情况	整改 整改负责人：施倩                      日期 2022.3.10.		
复查意见	经查验，已整改，同意闭环。 复查人：戚平                      日期 2022.03.11.		