

监理检查记录表

工程名称：宁波杭州湾新区数字经济产业园（一期）建设项目 5mwp 分布式光伏发电项目

编号: SZJJYQ-JCJL-20220316

施工单位	浙江慈农电力发展有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2022 年 03 月 16 日	检查地点	数字经济园区一期屋顶
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、在园区内 19#和 30#楼屋顶，对正在光伏线缆敷设安装的情况进行巡视检查。 2、检查支架安装是否符合设计要求。 3、施工人员 6 人，管理人员 2 人。		
存在问题	1、2022 年 03 月 16 日对园区 19#和 30#楼屋顶正在光伏线缆敷设安装的情况进行检查，发现光伏线缆敷设绑扎在檩条上平整度不好，线缆下沉挠度过大。		
整改要求	1、督促施工人员对光伏线缆敷设绑扎在檩条后逐一进行检查，对线缆下沉挠度过大的增加绑扎。 2、在报验前加强自检验收。		
检查人	戚平	施工项目部 签收人/日期	王中齐 2022.3.16
整改情况	已整改 整改负责人：施倩 日期 2022.3.16		
复查意见	经查验，整改同意闭环。 复查人：戚平 日期 2022.03.16		