

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：宁波杭州湾新区数字经济产业园（一期）建设项目 5mwp 分布式光伏发电项目

编 号：SZJJYQ-JCJL-20220326

施工单位	浙江慈农电力发展有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2022 年 03 月 26 日	检查地点	数字经济园区一期各基础
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、在园区内 1#和 2#开关站、箱变和 SVG 基础，对正在进行的基础砌筑的情况进行巡视检查。 2、检查基础砌筑是否符合设计要求。 3、施工人员 10 人，管理人员 2 人。		
存在问题	1、在对园区 1#和 2#开关站、箱变和 SVG 基础正在进行的基础砌筑的情况进行检查，发现施工人员安全帽佩戴不规范（没有把安全帽扣带戴在下颚处）。 2、工人在砌筑基础时对水平处理不够平整。		
整改要求	1、督促施工人员正确佩戴安全帽。 2、在砌筑时进行水平吊线进行施工。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	 2022.3.26
整改情况	已整改 整改负责人:  日期 2022.3.26		
复查意见	经查验,已整改。同意闭环 复查人:  日期 2022.03.27		