


监 理 检 查 记 录 表

工程名称：宁波杭州湾新区数字经济产业园（一期）建设项目 5mwp 分布式光伏发电项目

编 号：SZJJYQ-JCJL-20220414

施工单位	浙江慈农电力发展有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2022 年 04 月 14 日	检查地点	数字经济园区一期内屋顶
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、在园区内 30#和 32#楼顶接地系统焊接的情况进行巡视检查。 2、检查接地系统焊接是否符合设计要求。 3、施工人员 6 人，管理人员 2 人。		
存在问题	1、在对园区 30#和 30#楼顶屋面接地系统焊接的情况进行查看，发现施工人员没有设置防火物品（电焊渣飞溅易导致沥青防水卷材燃烧）。 2、工人在焊接扁钢搭接处个别位置接触面积没有达到规范要求，防腐刷漆不及时。		
整改要求	1、要求施工人员加强焊接时安全监护，配备防火器材。 2、要求施工单位质量人员对焊接部位进行监督验收，要求搭接面积和防腐刷漆必须符合规范要求。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	 2022.4.14
整改情况	已整改 整改负责人：施倩 日期 2022.4.14		
复查意见	经复查，已整改，同意闭环。 复查人：戚平 日期 2022.04.15		