


监 理 检 查 记 录 表

工程名称：宁波杭州湾新区数字经济产业园（一期）建设项目 5mwp 分布式光伏发电项目

编 号：SZJJCY- JCJL-20220422

施工单位	浙江慈农电力发展有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2022 年 04 月 22 日	检查地点	数字经济园区一期各基础之间
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、在园区内 1#开关站至 1#SVG, 3#箱变之间高压电缆敷设的情况进行巡视检查。 2、检查高压电缆敷设是否符合设计要求。 3、施工人员 16 人，管理人员 2 人。		
存在问题	1、在对园区 1#开关站至 1#SVG 和 2#箱变之间高压电缆敷设情况进行查看，发现施工人员安全帽佩戴不规范（没有把安全帽扣带戴在下颚处）。 2、工人在敷设电缆时对电缆外橡胶皮保护不到位，电缆终端裸露部分没有进行防水渗透包裹保护。		
整改要求	1、督促施工人员正确佩戴安全帽。 2、督促施工人员对电缆采取妥善保护措施后进行敷设拖拽。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	王中齐 2022.4.22
整改情况	 整改负责人：施明 日期 2022.4.22		
复查意见	 复查人：施明 日期 2022.4.22		