


## 监 理 检 查 记 录 表

工程名称：宁波杭州湾新区数字经济产业园（一期）建设项目 5mwp 分布式光伏发电项目

编 号：SZJJCY- JCJL-20220429

|           |                                                                                                                                         |                 |                                                                                                    |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 施工单位      | 浙江慈农电力发展有限公司                                                                                                                            | 监理单位            | 常州正衡电力工程监理有限公司                                                                                     |
| 检查时间      | 2022 年 04 月 29 日                                                                                                                        | 检查地点            | 数字经济园区一期内屋顶                                                                                        |
| 检查类型      | <input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项                                          |                 |                                                                                                    |
| 施工及检查情况简述 | 1、在园区内对 1#、2#、6#、7#、10#和 11#楼低压电缆下引敷设至 3#箱变的情况进行巡视检查。<br>2、检查低压电缆敷设是否符合设计要求。<br>3、施工人员 14 人，管理人员 2 人。                                   |                 |                                                                                                    |
| 存在问题      | 1、在对园区对 1#、2#、6#、7#、10#和 11#楼低压电缆下引敷设至 3#箱变的情况进行查看，发现施工人员安全帽佩戴不规范（没有把安全帽扣带戴在下颚处）。<br>2、工人在敷设电缆时对电缆固定在下引梯形桥架时绑扎不及时，电缆终端裸露部分没有进行防水渗透包裹保护。 |                 |                                                                                                    |
| 整改要求      | 1、督促施工人员正确佩戴安全帽。<br>2、督促施工人员对电缆固定要及时并采取妥善保护措施后进行敷设拖拽。                                                                                   |                 |                                                                                                    |
| 检查人       |                                                      | 施工项目部<br>签收人/日期 | <br>2022.4.29 |
| 整改情况      | 已整改<br>整改负责人:  日期 2022.4.29                          |                 |                                                                                                    |
| 复查意见      | 经复查, 同意闭环。<br>复查人:  日期 2022-04-30                    |                 |                                                                                                    |