






监理检查记录表

工程名称:南通盛世复合材料科技有限公司 400KW 屋顶分布式光伏发电项目

编号: CZZH-NTSS-JCJL-003

施工单位	江苏正业电力发展有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2022 年 01 月 14 日	检查地点	施工区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、南通盛世复合材料科技有限公司彩钢瓦厂房屋顶组件安装固定。 2、检查南通盛世复合材料科技有限公司彩钢瓦厂房屋顶组件安装固定是否符合设计要求。 3、对安装完成的组件进行检查,检查出个别压块与组件未紧密贴面。 4、施工人员 5 人,管理人员 1 人。		
存在问题	南通盛世复合材料科技有限公司彩钢瓦厂房屋顶个别压块与组件未紧密贴面。		
整改要求	督促施工方对安装完成的组件检查,个别压块与组件未紧密贴面的调整紧密贴合。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	
整改情况	以符合要求整改 整改负责人:  日期: 2022.1.14		
复查意见	 复查人:  日期: 2022.1.15		

来自 扫描全能王免费版

手机上的文档、证件扫描识别利器



扫描快速下载到智能设备