

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 安徽宿州 120MW 户用分布式光伏发电项目

编号: AS-JL-11

施工单位	安徽俊能新能源科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2022 年 03 月 26 日上午 9.30-下午 3 点	检查地点	灵璧辖区境内
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	共检查光伏支架及组件安装 3 户, 现场共有 16 人在作业, 安全防护措施基本到位。		
存在问题	今天检查施工点位 3 处, 检查发下有 2 户支架立柱与支架基础连接处安装错误, 要求尽快整改。		
整改要求	已要求施工单位尽快整改。		
检查人	郭俊志	施工项目部 签收人/日期	孙亚廷 2022.3.26.
整改情况	已整改完毕。 整改负责人: 孙亚廷 日期: 2022.3.27		
复查意见	复查合格 复查人: 郭俊志 日期: 2022.3.28		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。