

监理检查记录表

工程名称：常熟卡赫屋顶 993.6kWp 分布式光伏发电项目

编号：JXM13-CSKH-004

施工单位	上海道发能源科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2022.03.12	检查地点	厂区屋面
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	屋面光伏组件安装		
存在问题	逆变器支架锈蚀 		
整改要求	对于逆变器支架锈蚀部位，应尽快除锈做防腐。		
检查人	周玉荣	施工项目部 签收人/日期	徐子右
整改情况	已按要求整改 整改负责人：徐子右 日期：2022.03.12		
复查意见	经复查，已做好防腐 复查人：周玉荣 日期：2022.03.13		

