

监理检查记录表

工程名称：常熟卡赫屋顶 993.6kWp 分布式光伏发电项目

编号：JXM13-CSKH-008

施工单位	上海道发能源科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2022.04.11	检查地点	厂区屋面
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	检查直流线绑扎		
存在问题	组件直流线未绑扎 		
整改要求	安排人员检查，直流线应进行绑扎，不能掉落至屋面。		
检查人	南玉荣	施工项目部 签收人/日期	徐子龙
整改情况	已按要求整改 整改负责人：徐子龙 日期：2022.04.12		
复查意见	经复查，已进行整改 复查人：南玉荣 日期：2022.04.13		

