





监理检查记录表

工程名称:江苏融昱药业有限公司 298.82KW 分布式光伏电站项目

编号: CZZH-RYYY-JCJL-002

施工单位	四川森州建设工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2022 年 03 月 14 日	检查地点	施工区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、江苏融昱药业有限公司彩钢瓦厂房屋顶组件安装固定。 2、检查江苏融昱药业有限公司彩钢瓦厂房屋顶组件安装固定是否符合设计要求。 3、对安装完成的组件进行检查,检查出个别组件压块无导电片。 4、施工人员 9 人,管理人员 1 人。		
存在问题	检查出个别组件压块无导电片。		
整改要求	督促施工方对完成的组件进行排查,组件压块无导电片的补充齐全。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	
整改情况	已按要求整改 整改负责人:  日期: 2022.3.14		
复查意见	经复查已整改。 复查人:  日期: 2022.03.15		

来自 扫描全能王免费版

手机上的文档、证件扫描识别利器



扫描快速下载到智能设备