

监理检查记录表

工程名称：常州东恒人员有限公司分布式光伏电站项目

编号：DH-ZHJL--JC-017

施工单位	江苏智汇谷能源科技有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	
检查时间	2022 年 05 月 9 日		检查地点	车棚	
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项 ☒ 安全				
施工及检查情况简述	车棚顶面定位放线				
存在问题	没做临边防护、上下人安全通道，人员没戴安全帽及地面警示标识没设置等				
整改要求	要求严格整改落实上述问题				
检查人	赵文渠		施工项目部 签收人/日期	张银礼 2022.5.9	
整改情况	已整改完成 整改负责人：张银礼 日期 2022.5.11				
复查意见	已整改 复查人：赵文渠 日期 2022.5.11				