




监理检查记录表

工程名称：常州东恒人员有限公司分布式光伏电站项目

编号：DH-ZHJL-JC-025

施工单位	江苏智汇谷能源科技有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	
检查时间	2022 年 05 月 19 日		检查地点	车棚 南北侧屋面组件安装、直流电缆敷设	
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项 ☒ 安全				
施工及检查情况简述	车棚顶面北侧屋面组件、直流电缆敷设				
存在问题	车棚组件安装发现人员踩踏组件上面操作，组件没安装接地垫片，直流电缆接头螺栓拧固不到位。				
整改要求	禁止作业人员踩踏组件、安装接地垫片及重新连接直直流接头。				
检查人	赵文渠		施工项目部 签收人/日期	 2022.5.19	
整改情况	已整改 整改负责人:  日期 2022.5.20				
复查意见	复查已整改 复查人:  日期 2022.5.21				