


监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 江苏新东方人造板有限公司 1.47MW 分布式光伏项目 编号: JSXDF-JLJC-002

施工单位	苏州舒怀电力设备有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2022.7.23	检查地点	施工区
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对现场屋面安装完成的支架进行检查		
存在问题	1、现场支架螺丝紧固不到位 2、部分夹具与屋面彩钢瓦贴合不到位		
整改要求	1、支架螺丝要紧固到位, 以防对组件造成影响 2、夹具与屋面要紧密贴合, 确保足够的稳定性		
检查人	 2022.7.23	施工项目部 签收人/日期	
整改情况	 整改负责人  2022.7.23		
复查意见	经检查, 已完成整改  复查人:  日期 2022.7.24		