


监理检查记录表

工程名称：江苏新东方人造板有限公司 1.47MW 分布式光伏项目 编号：JSXDF-JLJC-004

施工单位	苏州舒怀电力设备有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2022.8.8	检查地点	施工区
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、对现场屋面安装完成的组件进行检查 2、检查组件安装是否符合设计图纸要求		
存在问题	1、组件固定个别压块未紧固 2、个别压块与组件贴合不到位		
整改要求	1、对安装完成组件进行检查并加固 2、压块与组件要紧密贴合，确保足够的稳定性		
检查人	 2022.7.8	施工项目部 签收人/日期	 2022.8.8
整改情况	 江苏新东方人造板有限公司 1.47MW 分布式光伏项目 施工项目部 整改负责人:  日期: 2022.8.8		
复查意见	经检查, 已完成整改.  江苏新东方人造板有限公司 1.47MW 分布式光伏项目 施工项目部 复查人:  日期: 2022.8.9		



扫描全能王 创建