


监 理 检 查 记 录 表

工程名称：江苏新东方人造板有限公司 1.47MW 分布式光伏项目

编号：JSXDF-JLJC-05

施工单位	苏州舒怀电力设备有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2022.8.16	检查地点	施工区
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	对现场用电，防火进行排查		
存在问题	1、现场电线私拉乱接，且无三级配电箱保护。 2、现场大量锂电池随意放置充电，存在安全隐患且无灭火器配备。		
整改要求	1、在接引电源时，要安装配电箱，防治漏电 2、现场电池在充电时，不能放置太多锂电池在一起，以防发生意外，且配备好灭火器		
检查人		施工项目部 签收人/日期	
整改情况	按要求整改完成 		
复查意见	经审查，已完成整改 		

整改负责人：张立平 日期：2022.8.17

日期：2022.8.17