

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 江苏新东方人造板有限公司 1.47MW 分布式光伏项目

编号: JSXDF-JLJC-06

施工单位	苏州舒怀电力设备有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2022.08.16	检查地点	施工区
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、对现场屋面安装完成的电缆桥架进行检查 2、检查电缆桥架安装是否符合设计图纸要求		
存在问题	电缆桥架部分固定夹具与屋面彩钢瓦贴合不到位		
整改要求	对安装完成的电缆桥架检查, 保证电缆桥架固定夹具与屋面要紧密贴合, 确保足够的稳定性		
检查人	闫鑫	施工项目部 签收人/日期	张斌
整改情况	按要求已整改  江苏新东方人造板有限公司 1.47MW分布式光伏项目 施工项目部 整改负责人: 张斌 日期 2022.8.17		
复查意见	经审查, 已完成整改。  常州正衡电力工程监理有限公司 江苏新东方人造板有限公司 1.47MW分布式光伏项目 复查项目部 日期 2022.8.17		