

监理检查记录表

工程名称: 江苏新东方人造板有限公司 1.47MW 分布式光伏项目

编号: JSXDF-JLJC-07

施工单位	苏州舒怀电力设备有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2022.8.23	检查地点	施工区
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对现场电缆敷设进行检查		
存在问题	电缆敷设时未使用地滑轮, 造成电缆损坏		
整改要求	电缆敷设时使用地滑轮拉电缆, 以防损坏电缆		
检查人	闫金鑫	施工项目部 签收人/日期	张永平
整改情况	按要求完成整改  整改负责人: 张永平 2022.8.24		
复查意见	经审查, 完成整改。  日期: 2022.8.24		



扫描全能王 创建