


监理检查记录表

工程名称: 江苏新东方人造板有限公司 1.47MW 分布式光伏项目

编号: JSXDF-JLJC-08

施工单位	苏州舒怀电力设备有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2022.09.16	检查地点	施工区
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、对现场屋面接地网扁铁打孔安装进行检查 2、检查接地网扁铁安装是否符合设计图纸要求		
存在问题	个别接地网扁铁安装缺少螺栓固定		
整改要求	对安装完成的接地网扁铁检查, 对于缺少螺栓的扁铁及时补充固定		
检查人		施工项目部 签收人/日期	
整改情况	按要求已完成整改  整改负责人:  日期: 2022.9.17		
复查意见	经审查, 已完成整改  日期: 2022.8.24		



扫描全能王 创建