

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：亚旭电子科技（江苏）有限公司 4600KW 分布式光伏发电项目

编号： ZHJL-JCJL-003

施工单位	苏州淞吴电力科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2022 年 4 月 7 日	检查地点	加工场区
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	加工区临时用电安全检查		
存在问题	施工现场未配备灭火器		
整改要求	 现场要求立即整改		
检查人	刘德文	施工项目部 签收人/日期	
整改情况	整改负责人： 日 期： 年 月 日		
复查意见	复查人： 日期： 年 月 日		