监理检查记录表

工程名称：亚旭电子科技（江苏）有限公司 4600KW 分布式光伏发电项目

编号： ZHJL-JCJL-005

<table>
<tr><td>施工单位</td><td>苏州淞吴电力科技有限公司</td><td>监理单位</td><td>常州正衡电力工程监理有限公司</td></tr>
<tr><td>检查时间</td><td>2022 年 4 月 12 日</td><td>检查地点</td><td>加工场区</td></tr>
<tr><td>检查类型</td><td colspan="3">☐巡视 ☐定期 ☑ 专项</td></tr>
<tr><td>施工及检查情况简述</td><td colspan="3">大仓库屋面夹具拉拔试验检测检查</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="3">现场要求施工人员用弹簧秤对屋面夹具进行拉拔试验</td></tr>
<tr><td>整改要求</td><td colspan="3">
拉拔试验结果符合设计要求</td></tr>
<tr><td>检查人</td><td>刘德文</td><td>施工项目部
签收人/日期</td><td></td></tr>
<tr><td>整改情况</td><td colspan="3">整改负责人：
日 期: 年 月 日</td></tr>
<tr><td>复查意见</td><td colspan="3">复查人： 日期: 年 月 日</td></tr>
</table>