

## 监理检查记录表

工程名称：亚旭电子科技（江苏）有限公司 4600KW 分布式光伏发电项目

编号： ZHJL-JCJL-006

施工单位	苏州淞吴电力科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2022 年 4 月 27 日	检查地点	加工场区
检查类型	<input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input checked="" type="checkbox"/> 专项		
施工及检查情况简述	二厂屋面组件安装检查		
存在问题	现场检查发现个别边压块歪斜及偏离组件边框现象		
整改要求	要求施工方对全部边压进行检查整改。		
检查人	刘德文	施工项目部 签收人/日期	
整改情况	整改负责人： 日 期： 年 月 日		
复查意见	复查人： 日期： 年 月 日		