

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：亚旭电子科技（江苏）有限公司 4600KW 分布式光伏发电项目

编号： ZHJL-JCJL-010

施工单位	苏州淞吴电力科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2022 年 5 月 26 日	检查地点	三厂屋面
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查 情况简述	环网接地安装检查		
存在问题	局部环网接地线有中间接头和不与环网接地扁铁相连的现象		
整改要求	 按设计及规范要求进行整改		
检查人	刘德文	施工项目部 签收人/日期	
整改情况	整改负责人： 日 期： 年 月 日		
复查意见	复查人： 日期： 年 月 日		