

监理检查记录表

工程名称： 海南炼化化工区分布式光伏发电项目

编号： GFDZJBM14 -04

施工单位	石家庄科林电气设备有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2022 年 07 月 16 日	检查地点	聚乙烯仓库屋顶
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	监理项目部对乙烯屋面光伏组件吊装屋面后转运进行检查。		
存在问题	1、组件转运存放不符合要求，存在错台叠放，易对组件内部造成隐裂、断栅、正面玻璃划伤等情况。 2、组件叠放，出现 M4 插头被组件铝合金边框挤压，易对直流线绝缘皮造成损伤。		
整改要求	要求施工单位施工现场负责人按要求进行叠放，对已存在的问题进行整改。		
检查人	田国海	施工项目部 签收人/日期	刘昭顺 2022.07.16
整改情况	已整改人田国海为整改人，请监理单位 田国海 整改负责人：刘昭顺 日期：2022.07.18		
复查意见	已按规范要求进行整改。 复查人：田国海 日期：2022.07.18		



