

监理检查记录表

工程名称： 海南炼化化工区分布式光伏发电项目

编号：GFDZJBM14 -06

施工单位	石家庄科林电气设备有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2022 年 07 月 24 日	检查地点	聚丙烯仓库屋顶
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	监理项目部对聚丙烯屋面光伏组件转运进行检查。		
存在问题	1、组件转运需 2 人抬运，而现场是一人背运。 2、个别人员未佩戴安全帽，以及工作服未系扣子。		
整改要求	要求施工单位施工现场负责人对安装组件人员进行交底，并要求进行二人抬运组件，正确佩戴安全帽、系好工作服扣子。		
检查人	田同有 07.24	施工项目部 签收人/日期	张富强 07.24
整改情况	已对现场人员进行规范教育。 整改负责人: 张富强 日 期: 07.24		
复查意见	已现场批评教育。 复查人: 田同有 日 期: 2022.07.24		



